

Załącznik nr 15 do Zapytania ofertowego  
nr 24/POIR.02.01.00-00-0045/18/2018 z dnia 12.05.2020 r.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZBIORNIKÓW BUFOROWYCH

Wymagane parametry zbiorników buforowych:

- Pojemność zbiorników – **nie mniejsza niż 3000 l każdy**;
- Gwarancja na konstrukcję zbiorników buforowych równa **minimum 5 lat**;
- Izolacja cieplna całych zbiorników o grubości **minimum 100 mm**;
- Maksymalna temperatura magazynowanej wody to **95 °C**;
- Maksymalne ciśnienie robocze wody w zbiornikach wynosi **10 bar**;
- Zbiorniki powinny być wyposażony w dwie węzownice o ciśnieniu roboczym **10 bar w ilości sztuk zgodnie ze schematem technologicznych** w ilości pozwalającej na przekazanie dostarczanego do zasobników ciepła – minimalna pojemność **węzownicy dolnej 25 litrów, węzownicy górnej 15 litrów**.
- Zbiorniki powinny być wyposażone po króćce przyłączeniowe dla rurociągów technologicznych;
- Zbiornik powinny być wyposażone w grzałkę/ki elektryczną o mocy **minimum 9 kW**;
- Zbiorniki powinny być wyposażone w 2 króćce przyłączeniowe dla czujników temperatury;